Liitos vedenottamoon. Liittymiskorko tarkastettava rakennettaessa

1.1 VEDENOTTAMO

Vj-sulkuventtiili

Vj-sulkuventtiili

Paloposti DN50

Pjv-sulkuventtiili

Paloposti DN50

Tienalitus kaivamalla/ tunkkaamalla

JVP ylivuotoputki n. 10m

JVP2

Vj-sulkuventtiili

Pjv-sulkuventtiili

Vj-sulkuventtiili

Vj-ilmanpoistokaivo

Tienalitus tunkkaamalla. Painejohdolle päätekaivo, sulkuventtiilit ja suojaputki.

Paineviemärin purkukaivo Ø400

KP2

Paineviemärin purkukaivo Ø400

JVP1

Vj-sulkuventtiili

Vj-sulkuventtiili

Vj-sulkuventtiili

Vj-sulkuventtiili

3.1

3

4.1

4

4.2

5.1

2.1

2.2

2.3

Vj-sulkuventtiili

Vj-sulkuventtiili

JVP ylivuotoputki n. 10m

Tienalitus tunkkaamalla. Painejohdolle päätekaivo, sulkuventtiilit ja suojaputki.

Paineviemärin purkukaivo Ø560

Jakokaivo Ø400

Jakokaivosta 2 kpl Ø110 imeytysputki, kokoojakaivosta 1 kpl Ø110 kokoojaputki.

5

6

KP1

Kokoojakaivo Ø400. Kokoojakaivosta purkuputki.

purkuputken pää

Liitos jätevedenpuhdistamoon. Liittymiskorko tarkastettava rakennettaessa.

Tienalitus kaivamalla/ tunkkaamalla

Vj-ja Pjv-sulkuventtiilit

HUOM! Linjan 1 - 1.1 paaluvälillä 0-100 ei mitattua maastoaineistoa: korkeustiedot arvioitu korkeuskäyristä.

C	3.11.2010	OLa	Lisäliittyjiä (3 Kpl) linjalla 1-1.1: vietto + paineviemäri + KP2
C	3.11.2010	OLa	Puhdi. siirretty + purkuputki, väli 5-KP1 muutettu paineviemäriksi
B	17.9.2010	OLa	JVP2 lähtöyhteen korko korjattu 97.77--> 97.44
B	17.9.2010	OLa	Viettojen kaltevuuksia & kaivojen korkeuksia muutettu
B	17.9.2010	OLa	JVP2, J74-J75, J130, J131 viettokaltevuudet korjattu
A	4.5.2010	OLa	Vesijohdot tonteille 40 PEM - 10
A	4.5.2010	OLa	Vedenottamon kaivon paikka siirretty ylemmäksi
A	4.5.2010	OLa	Paineviemärin ja vesijohdon putkikokoja muutettu pienemmäksi : 63 PEH
A	4.5.2010	OLa	JVP1-2 muutettu 3 m korkeiksi + viettojen kaltevuuksia muutettu
REV	PVM	TEKIJÄ	ERITTELY

Rakennuskohde
Pettilän kylän vesihuolto-osuuskunta
Pettilänkylän vesihuollon suunnittelu

Piirustuksen sisältö
Asemapiirustus
Kiinteistokarttojen tekemistä varten

Mittakaavat 1:2000

FCG Finnish Consulting Group
Infra ja ympäristö

FCG Planeko Oy
Puistokatu 2 A, PL 383, 40101 Jyväskylä
www.fcg.fi
Puh. 0104096500

Suunnitteluala, työnumero ja piirustuksen numero: VHS 6523-D3044 201
Muutos: C
Tiedosto

Päiväys	19.10.2009 (muutos 3.11.2010)	
Pääsuunn.	Pia Kinnunen, Ins. (AMK)	
Hyv.	Jarmo Silvennoinen	
Suunn./Piirt.	Ossi Lappalainen	A
Tarkastaja	Pia Kinnunen	
Yhteyshenkilö	Pia Kinnunen	S