Raakavesi Mustalammen vo

Vuosi 2021

Näytteenoton syy: KT = käytöntarkkailu, JVA = jatkuva viranomaisseuranta, JAKS = jaksottainen viranomaisseuranta, LISÄ = lisänäytteenotto						Lämpötila	Koliformit bakt.36°C,alust.	Koliformit bakt.36°C varm.	Escherichia coli	Mikro-organismit,22°C	pH	Kloridi	Kalsium, Ca2+	Magnesium, Mg2+,	Kokonaiskovuus	Alkaliteetti	Hiilidioksidi, CO2
NO:n syy	VKO	Näytepvm	TutkOhj	HavPaik	Näytteen nimi	°C	pmy / 100ml	pmy / 100ml	pmy / 100ml	pmy / ml	-	mg/l	mg/l	mg/ l Pt	mmol/ l	mmol/l	mg/l
KT	10																
	10	9.3.2021	SAVIVESI	MUSTALAM	Raakavesi (ennen UV)	6,0	0	0	0	0	7,2	6,8	8,4	3,5	0,35	0,47	7,3
KT	41																
	1																

Raakavesi Ukonkuopan vo

Vuosi 2021

Näytteenoton syy: KT = käytöntarkkailu, JVA = jatkuva viranomaisseuranta, JAKS = jaksottainen viranomaisseuranta, LISÄ = lisänäytteenotto						Lämpötila	Koliformit bakt.36°C,alust.	Koliformit bakt.36°C varm.	Escherichia coli	Mikro-organismit,22°C	pH	Kloridi	Kalsium, Ca2+	Magnesium, Mg2+,	Kokonaiskovuus	Alkaliteetti	Hiilidioksidi, CO2
NO:n syy	VKO	Näytepvm	TutkOhj	HavPaik	Näytteen nimi	°C	pmy / 100ml	pmy / 100ml	pmy / 100ml	pmy / ml	-	mg/l	mg/l	mg/ l Pt	mmol/ l	mmol/l	mg/l
KT	10																
	10	9.3.2021	SAVIVESI	UKONKUOP	Raakavesi (ennen UV)	5,0	0	0	0	0	7,2	2,1	7,1	2	0,26	0,41	6,8
KT	41																
	1																

Raakavesi Ojastin vo

Vuosi 2021

Näytteenoton syy: KT = käytöntarkkailu, JVA = jatkuva viranomaisseuranta, JAKS = jaksottainen viranomaisseuranta, LISÄ = lisänäytteenotto						Lämpötila	Koliformit bakt.36°C,alust.	Koliformit bakt.36°C varm.	Escherichia coli	Mikro-organismit,22°C	pH	Kloridi	Kalsium, Ca2+	Magnesium, Mg2+,	Kokonaiskovuus	Alkaliteetti	Hiilidioksidi, CO2
NO:n syy	VKO	Näytepvm	TutkOhj	HavPaik	Näytteen nimi	°C	pmy / 100ml	pmy / 100ml	pmy / 100ml	pmy / ml	-	mg/l	mg/l	mg/ l Pt	mmol/ l	mmol/l	mg/l
KT	10																
		NäytePvm	TutkOhj	HavPaik	Näytteen nimi	Lämp.asiak	*Kolif36al	Koli36va	*E.Coli	Pesäk22°	*pH	*kloridi	¤*Ca	¤*Mg	¤*Kok.kov	*Alkalin	CO2
						°C	pmy/100m	my/100m	my/100m	pmy/ml		mg/l	mg/l	mg/l	mmol/l	mmol/l	mg/l
	10	9.3.2021	SAVIVESI	OJASTIN	Raakavesi (ennen UV)	4,0	0	0	0	1	6,5	6,1	6,9	2,1	0,26	0,31	17
KT	41																
	1																